





# 中华人民共和国环境保护部 公告

2014年 第35号

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国大气污染防治法》，防治污染，保护和改善生态环境，保障人体健康，现批准《锅炉大气污染物排放标准》等三项标准为国家污染物排放（控制）标准，并由我部与国家质量监督检验检疫总局联合发布。

标准名称、编号如下：

一、锅炉大气污染物排放标准（GB 13271—2014）；

一 铝 磁 手工业污染物排放标准（GB 20770—2014）

三、生活垃圾焚烧污染控制标准（GB 18485—2014）。

按有关法律规定，以上标准具有强制执行的效力。

以上标准自2014年7月1日起实施。

以上标准由中国环境出版社出版，标准内容可在环境保护部网站（[bz.mep.gov.cn](http://bz.mep.gov.cn)）查询。

《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271—2001）自2016年7月1日起废止。《生活垃圾焚烧污染

控制标准》（GB 18485—2001）自2016年1月1日起废止。

特此公告。



# 目 次

前 言.....	iv
1 适用范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	2
4 大气污染物排放控制要求.....	2
5 大气污染物监测要求.....	4
6 实施与监督.....	5

# 前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

# 锅炉大气污染物排放标准

## 1 适用范围

本标准规定了锅炉大气污染物、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、汞及其化合物的最高允许排放浓度限值。

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

#### 3.1

**锅炉 boiler**

利用燃料燃烧释放的热能或其他热能加热热水或其他工质，以生产规定参数（温度、压力）和品质的蒸汽、热水或其他工质的设备。

#### 3.2

**在用锅炉 in-use boiler**

本标准实施之日期前，已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的锅炉。

#### 3.3

**新建锅炉 new boiler**

本标准实施之日起环境影响评价文件已通过审批的新建、改建和扩建的锅炉建设项目



染物排放限值，10 t/h 及以下在用蒸汽锅炉和 7 MW 及以下在用热水锅炉自 2016 年 7 月 1 日起执行表 1 规定的大气污染物排放限值。

表 1 在用锅炉大气污染物排放限值

单位：mg/m<sup>3</sup>（烟气黑度除外）

污染物项目	限值	污染物排放
-------	----	-------

表 4 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度

锅炉房装机总容量		烟囱最低允许高度/m
MW	t/h	
<0.7	<1	20
0.7~<1.4	1~<2	25
1.4~<2.8	2~<4	30
2.8~<7	4~<10	35
7~<14	10~<20	40
≥14	≥20	45

4.6 不同时段建设的锅炉，若采用混合方式排放烟气，且选择的监控位置只能监测混合烟气中的大气污染物浓度，应执行各个时段限值中最严格的排放限值。

5.1 污染物采样与监测要求

5.1.1 锅炉使用企业应按照有关法律和《环境监测管理办法》等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。

5.1.2 锅炉使用企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。

5.1.3 对锅炉排放废气的采样，应根据监测污染物的种类，在规定的污染物排放监控位置进行，有废气处理设施的，应在该设施后监测。排气筒中大气污染物的监测采样按 GB 5468、GB/T 16157 或 HJ/T 397 规定执行。

5.1.4 20 t/h 及以上蒸汽锅炉和 14 MW 及以上热水锅炉应安装污染物排放自动监控设备，与环保部门的监控中心联网，并保证设备正常运行，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》的规定执行。

5.1.5 对大气污染物的监测，应按照 HJ/T 373 的要求进行监测质量保证和质量控制。

5.1.6 对大气污染物排放浓度的测定采用表 5 所列的方法标准。

表 5 大气污染物浓度测定方法标准

序号	污染物项目	方法标准名称	标准编号
1	颗粒物	锅炉烟尘测试方法	GB/T 5468
		固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	GB/T 16157

## 5.2 大气污染物基准含氧量排放浓度折算方法

实测的锅炉颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物的排放浓度，应执行 GB 5468 或 GB/T 16157 附录 A 表 A.1 折算为基准含氧量排放浓度。各污染物排放的基准含氧量按表 6 的规定执行。

表 6 基准含氧量

锅炉类型	基准氧含量/%
燃煤锅炉	9
燃油、燃气锅炉	3.5

$$\rho = \rho' \times \frac{21 - \varphi(\text{O}_2)}{21 - \varphi'(\text{O}_2)} \quad (1)$$

式中： $\rho$ ——大气污染物基准氧含量排放质量浓度， $\text{mg}/\text{m}^3$ ；

$\rho'$ ——实测的大气污染物排放质量浓度， $\text{mg}/\text{m}^3$ ；

$\varphi'(\text{O}_2)$ ——实测的氧含量，%；

$\varphi(\text{O}_2)$ ——基准氧含量，%。

## 6 实施与监督

6.1 本标准由县级以上人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施。

6.2 在任何情况下，锅炉使用单位均须遵守本标准中关于污染物排放浓度限值的要求。

中华人民共和国国家标准  
锅炉大气污染物排放标准  
GB 13271—2014

\*

中国环境出版社出版发行  
(100062 北京市东城区广渠门内大街16号)